

IES Julio Verne

Leganés



Plan de Autoprotección

**Cuadernillo de operaciones de mantenimiento e
inspecciones de seguridad de instalaciones**



BP/SC-039/21 – Abril 2021

ÍNDICE

1.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN (CGBT).....	3
2.	CALDERA	4
3.	ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y GLP	5
4.	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS	6
5.	EXTINTORES DE INCENDIOS	7
6.	BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.....	8
7.	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	9
8.	SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE	10
9.	PUERTAS RF.....	11
10.	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO	12

1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN (CGBT)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid		IES Julio Verne (Leganés)
Operaciones de mantenimiento		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN		MANTENEDOR AUTORIZADO

Registro de operaciones de mantenimiento			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN			
Fecha: 29-12-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Instalación eléctrica	Ubicación: ARI (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Bureau Veritas	Motivo ⁽³⁾ : Inspección periódica	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Calificación Condicionada. Con defectos graves a subsanar antes de 6 meses		Siguiendo mantenimiento previsto en: 29-6-2021	
Fecha: 29-12-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Instalación eléctrica	Ubicación: Edificio Principal (plantas 2ª, 1ª y bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Bureau Veritas	Motivo ⁽³⁾ : Inspección periódica	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Calificación Condicionada. Con defectos graves a subsanar antes de 6 meses		Siguiendo mantenimiento previsto en: 29-6-2021	
Fecha: 29-12-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Instalación eléctrica	Ubicación: Gimnasio (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Bureau Veritas	Motivo ⁽³⁾ : Inspección periódica	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Calificación Condicionada. Con defectos graves a subsanar antes de 6 meses		Siguiendo mantenimiento previsto en: 29-6-2021	
Fecha: 29-12-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Instalación eléctrica	Ubicación: Talleres (plantas 2ª, 1ª y bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Bureau Veritas	Motivo ⁽³⁾ : Inspección periódica	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Calificación Condicionada. Con defectos graves a subsanar antes de 6 meses		Siguiendo mantenimiento previsto en: 29-6-2021	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	

⁽¹⁾ Nombre y código del equipo ⁽²⁾ Especialidad y siglas del operario. ⁽³⁾ Avería / mantenimiento. ⁽⁴⁾ Señalar lo que proceda.

2. CALDERA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid		IES Julio Verne (Leganés)
Operaciones de mantenimiento		
CALDERA		MANTENEDOR AUTORIZADO

Registro de operaciones de mantenimiento			
CALDERA			
Fecha: 11-5-2021	Equipo ⁽¹⁾ : Caldera	Ubicación: Edificio Principal (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : CalisMan, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento mensual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Calificación Correcta		Siguiendo mantenimiento previsto en: Junio 2021	
Fecha: 11-5-2021	Equipo ⁽¹⁾ : Caldera	Ubicación: Talleres (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : CalisMan, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento mensual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Calificación Correcta		Siguiendo mantenimiento previsto en: Junio 2021	
Fecha: 20-5-2021	Equipo ⁽¹⁾ : Caldera	Ubicación: Edificio Principal (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : CalisMan, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Inspección	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Eficiencia energética		Siguiendo mantenimiento previsto en: 20-5-2023	
Fecha: 20-5-2021	Equipo ⁽¹⁾ : Caldera	Ubicación: Talleres (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : CalisMan, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Inspección	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Eficiencia energética		Siguiendo mantenimiento previsto en: 20-5-2023	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones	Siguiendo mantenimiento previsto en:		
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones	Siguiendo mantenimiento previsto en:		

⁽¹⁾ Nombre y código del equipo ⁽²⁾ Especialidad y siglas del operario. ⁽³⁾ Avería / mantenimiento. ⁽⁴⁾ Señalar lo que proceda.

3. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y GLP

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid		IES Julio Verne (Leganés)	
Operaciones de mantenimiento			
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y GLP		MANTENEDOR AUTORIZADO	

Registro de operaciones de mantenimiento			
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y GLP			
Fecha: 23-9-2010	Equipo ⁽¹⁾ : Depósito de Gasóleo	Ubicación: Exterior enterrado	
Realizado por ⁽²⁾ : SOCOTEC		Motivo ⁽³⁾ : Revisión periódica	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ
Observaciones: Prueba de estanqueidad en tanques de instalaciones petrolíferas. Resultado Satisfactorio.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-09-2015.	
Fecha: 23-9-2010	Equipo ⁽¹⁾ : Depósito de Gasóleo	Ubicación: Exterior enterrado	
Realizado por ⁽²⁾ : SOCOTEC		Motivo ⁽³⁾ : Revisión periódica	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ
Observaciones: Instalación enterrada: resultado satisfactorio a pruebas periódicas. Instalación auxiliar: cumple los reglamentos aplicables a inspección periódica.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-09-2015.	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾		Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾		Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾		Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾		Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	

⁽¹⁾ Nombre y código del equipo ⁽²⁾ Especialidad y siglas del operario. ⁽³⁾ Avería / mantenimiento. ⁽⁴⁾ Señalar lo que proceda.

4. SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid		IES Julio Verne (Leganés)	
Operaciones de mantenimiento			
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS		MANTENEDOR AUTORIZADO	

Registro de operaciones de mantenimiento			
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS			
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	

⁽¹⁾ Nombre y código del equipo ⁽²⁾ Especialidad y siglas del operario. ⁽³⁾ Avería / mantenimiento. ⁽⁴⁾ Señalar lo que proceda.

5. EXTINTORES DE INCENDIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid		IES Julio Verne (Leganés)
Operaciones de mantenimiento		
EXTINTORES DE INCENDIO	MANTENEDOR AUTORIZADO	

Registro de operaciones de mantenimiento			
EXTINTORES DE INCENDIOS			
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Extintores de incendio	Ubicación: ARI (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.		Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ
Observaciones: Resultado Satisfactorio.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Extintores de incendio	Ubicación: Edificio Principal (plantas 2ª, 1ª y bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.		Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ
Observaciones: Resultado Satisfactorio.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Extintores de incendio	Ubicación: Gimnasio (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.		Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ
Observaciones: Resultado Satisfactorio.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Extintores de incendio	Ubicación: Talleres (plantas 2ª, 1ª y bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.		Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ
Observaciones: Resultado Satisfactorio.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾		Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾		Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	

⁽¹⁾ Nombre y código del equipo ⁽²⁾ Especialidad y siglas del operario. ⁽³⁾ Avería / mantenimiento. ⁽⁴⁾ Señalar lo que proceda.

6. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid		IES Julio Verne (Leganés)
Operaciones de mantenimiento		
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS	MANTENEDOR AUTORIZADO	

Registro de operaciones de mantenimiento			
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS			
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Bocas de incendio equipadas	Ubicación: ARI (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Resultado Satisfactorio.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Bocas de incendio equipadas	Ubicación: Edificio Principal (plantas 2ª, 1ª y bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Resultado Satisfactorio.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Bocas de incendio equipadas	Ubicación: Talleres (plantas 2ª, 1ª y bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Resultado Satisfactorio.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	

⁽¹⁾ Nombre y código del equipo ⁽²⁾ Especialidad y siglas del operario. ⁽³⁾ Avería / mantenimiento. ⁽⁴⁾ Señalar lo que proceda.

7. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid		IES Julio Verne (Leganés)
Operaciones de mantenimiento		
ALUMBRADO DE EMERGENCIA	MANTENEDOR AUTORIZADO	

Registro de operaciones de mantenimiento			
ALUMBRADO DE EMERGENCIA (nivel 1)			
Fecha: 29-12-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Alumbrado de emergencia	Ubicación: ARI (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Bureau Veritas	Motivo ⁽³⁾ : Inspección periódica	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Calificación Condicionada. Con defectos graves a subsanar antes de 6 meses		Siguiendo mantenimiento previsto en: 29-6-2021	
Fecha: 29-12-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Alumbrado de emergencia	Ubicación: Edificio Principal (plantas 2ª, 1ª y bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Bureau Veritas	Motivo ⁽³⁾ : Inspección periódica	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Calificación Condicionada. Con defectos graves a subsanar antes de 6 meses		Siguiendo mantenimiento previsto en: 29-6-2021	
Fecha: 29-12-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Alumbrado de emergencia	Ubicación: Gimnasio (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Bureau Veritas	Motivo ⁽³⁾ : Inspección periódica	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Calificación Condicionada. Con defectos graves a subsanar antes de 6 meses		Siguiendo mantenimiento previsto en: 29-6-2021	
Fecha: 29-12-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Alumbrado de emergencia	Ubicación: Talleres (plantas 2ª, 1ª y bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Bureau Veritas	Motivo ⁽³⁾ : Inspección periódica	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Calificación Condicionada. Con defectos graves a subsanar antes de 6 meses		Siguiendo mantenimiento previsto en: 29-6-2021	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	

⁽¹⁾ Nombre y código del equipo ⁽²⁾ Especialidad y siglas del operario. ⁽³⁾ Avería / mantenimiento. ⁽⁴⁾ Señalar lo que proceda.

8. SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid		IES Julio Verne (Leganés)
Operaciones de mantenimiento		
SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE	MANTENEDOR AUTORIZADO	

Registro de operaciones de mantenimiento			
SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE			
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Señalización fotoluminiscente	Ubicación: ARI (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Algunas deficiencias.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Señalización fotoluminiscente	Ubicación: Edificio Principal (plantas 2ª, 1ª y bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Algunas deficiencias.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Señalización fotoluminiscente	Ubicación: Gimnasio (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Algunas deficiencias.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha: 23-7-2020	Equipo ⁽¹⁾ : Señalización fotoluminiscente	Ubicación: Talleres (plantas 2ª, 1ª y bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Extintores Hnos. Zoyo, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Algunas deficiencias.		Siguiendo mantenimiento previsto en: 23-7-2021	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones	Siguiendo mantenimiento previsto en:		
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones	Siguiendo mantenimiento previsto en:		

⁽¹⁾ Nombre y código del equipo ⁽²⁾ Especialidad y siglas del operario. ⁽³⁾ Avería / mantenimiento. ⁽⁴⁾ Señalar lo que proceda.

9. PUERTAS RF

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid		IES Julio Verne (Leganés)
Operaciones de mantenimiento		
PUERTAS RF	MANTENEDOR AUTORIZADO	

Registro de operaciones de mantenimiento			
PUERTAS RF			
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones		Siguiendo mantenimiento previsto en:	

⁽¹⁾ Nombre y código del equipo ⁽²⁾ Especialidad y siglas del operario. ⁽³⁾ Avería / mantenimiento. ⁽⁴⁾ Señalar lo que proceda.

10. DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid		IES Julio Verne (Leganés)
Operaciones de mantenimiento		
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO	MANTENEDOR AUTORIZADO	

Registro de operaciones de mantenimiento			
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO			
Fecha: 3-2-2021	Equipo ⁽¹⁾ : Desfibrilador	Ubicación: Edificio Principal (planta bj)	
Realizado por ⁽²⁾ : Caryosa Hygienic Solutions, S.L.	Motivo ⁽³⁾ : Mantenimiento anual	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ	
Observaciones: Contrato de mantenimiento		Siguiendo mantenimiento previsto en: 2-2-2022	
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones	Siguiendo mantenimiento previsto en:		
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones	Siguiendo mantenimiento previsto en:		
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones	Siguiendo mantenimiento previsto en:		
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones	Siguiendo mantenimiento previsto en:		
Fecha	Equipo ⁽¹⁾	Ubicación	
Realizado por ⁽²⁾	Motivo ⁽³⁾	En servicio ⁽⁴⁾ SÍ / NO	
Observaciones	Siguiendo mantenimiento previsto en:		
⁽¹⁾ Nombre y código del equipo ⁽²⁾ Especialidad y siglas del operario. ⁽³⁾ Avería / mantenimiento. ⁽⁴⁾ Señalar lo que proceda.			